

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПромТехноПарк" в 2019г.

Отчетный период	Наименование объекта (ВЛ, ЛЭП, ПС, ТП)	Наименование оборудования	Отключаемые потребители	Введен в ремонт		Выведен из ремонта		Кол-во дней	Вид работ	Статус выполнения работ
				Дата	Время	Дата	Время			
январь	ГПП №210	Тр-тор №1 (ТРДН 25000 кВА)	-	22.январь	10:00	22.январь	15:00	1	Техническое обслуживание проходных изоляторов	выполнено
февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
апрель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
май	ВЛ (ГПП №210)	ВЛ 110кВ Новомосковская ГРЭС - Грызлово с отпайкой на ПС Фенольная, Тр-тор №1 (ТРДН 25000 кВА)	-	08.май	10:00	08.май	13:00	1	Расчистка от деревьев и кустарника охранной зоны ЛЭП	выполнено
			-	20.май	10:00	08.май	16:00	1	Расчистка от деревьев и кустарника охранной зоны ЛЭП	выполнено
июнь	ВЛ (ГПП №210)	ВЛ 110кВ Новомосковская ГРЭС - Сокольники с отпайкой на ПС Фенольная, Тр-тор №2 (ТРДН 25000 кВА)	-	25.июнь	10:00	25.июнь	17:00	1	Расчистка от деревьев и кустарника охранной зоны ЛЭП	выполнено
июль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
август	ТП №11	Тр-тор №1 (ТМ-1000/10),1000 кВА	-	19.авг	9:00	19.авг	12:00	1	Текущий ремонт трансформатора	выполнено
	ГПП №210	Яч.№2 "ТП №1,фидер 2"	-	19.авг	13:00	19.авг	14:30	1	Текущий ремонт ячейки	выполнено
	ТП №1	Яч.№5 "Ввод с ГПП №210"	-	19.авг	14:50	19.авг	16:00	1	Текущий ремонт ячейки	выполнено
	ГПП №210	Яч.№1; 3; 5	-	21.авг	8:30	21.авг	15:00	1	Текущий ремонт ячеек	выполнено
	ГПП №210	Яч.№49; 53; 55	-	23.авг	8:39	23.авг	16:20	1	Текущий ремонт ячеек	выполнено
	ТП №22	Тр-тор №2 (ТМ3-1000/10А),750 кВА	-	27.авг	8:46	27.авг	11:40	1	Текущий ремонт трансформатора	выполнено
	ТП №9	Тр-тор №2 (ТМ-750/10),750 кВА	-	27.авг	13:00	27.авг	16:15	1	Текущий ремонт трансформатора	выполнено
сентябрь	ТП-10	Тр-тор №1 (ТМ-560/10),560 кВА	-	04.сен	8:30	04.сен	11:30	1	Текущий ремонт трансформатора	выполнено
	ТП-10	Тр-тор №2 (ТМ-560/10),560 кВА	-	04.сен	13:00	04.сен	16:00	1	Текущий ремонт трансформатора	выполнено
октябрь	ГПП №210	ЛР-1, ОД-1, КЗ-1	-	17.окт	14:30	17.окт	15:00	1	Работы по очистке изоляции в ЗРУ-110 кВ	выполнено
	ГПП №210	ЛР-2, ОД-2, КЗ-2	-	18.окт	10:30	18.окт	15:00	1	Работы по очистке изоляции в ЗРУ-110 кВ	выполнено
ноябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	