

1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов

| Тип оборудования                 | Уровень напряжения, кВ | Процент износа |        | Динамика |
|----------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------|
|                                  |                        | 2019г.         | 2020г. |          |
| ВЛ                               | 110                    | 13%            | 13%    | 0        |
|                                  | 10                     | 21%            | 25%    | 4        |
|                                  | 0,4                    | 5%             | 6%     | 1        |
| КЛ                               | 110                    | -              | -      | -        |
|                                  | 10                     | 27%            | 27%    | 0        |
|                                  | 0,4                    | 17%            | 19%    | 2        |
| Трансформаторы силовые           | 110                    | 6%             | 6%     | 0        |
|                                  | 10                     | 13%            | 13%    | 0        |
| Секции шин, щитовое оборудование | 110                    | 13%            | 13%    | 0        |
|                                  | 10                     | 25%            | 27%    | 2        |
|                                  | 0,4                    | 25%            | 27%    | 2        |
| Здания ТП                        | 110                    | 33%            | 34%    | 1        |
|                                  | 10                     | 45%            | 47%    | 2        |