

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПромТехноПарк" в 2018г.

Отчетный период	Наименование объекта (ВЛ, ЛЭП, ПС, ТП)	Наименование оборудования	Отключаемые потребители	Введен в ремонт		Выведен из ремонта		Кол-во дней	Вид работ	Статус выполнения работ
				Дата	Время	Дата	Время			
январь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
апрель	ТП № 9	Тр. № 2	-	10.апр	8:30	11.апр	15:00	2	Уборка трансформаторной камеры, очистка изоляции	выполнено
май	ТП № 22	Тр. № 1	-	22.май	8:30	24.май	14:20	3	Очистка изоляции	выполнено
		Тр. № 2	-	28.май	8:30	29.май	14:45	2	Очистка изоляции	выполнено
июнь	ВЛ (ГПП №210)	ВЛ 110кВ Новомосковская ГРЭС - Грызлово с отпайкой на ПС Фенольная	-	21.июн	8:22	21.июн	13:40	1	Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ	выполнено
июль	ВЛ (ГПП №210)	ВЛ 110кВ Новомосковская ГРЭС - Грызлово с отпайкой на ПС Фенольная	-	10.июл	8:33	10.июл	16:40	1	Расчистка от деревьев и кустарника охранной зоны ЛЭП	выполнено
	ВЛ (ГПП №210)	ВЛ 110кВ Новомосковская ГРЭС - Грызлово с отпайкой на ПС Фенольная	-	26.июл	9:12	26.июл	16:52	1	Расчистка от деревьев и кустарника охранной зоны ЛЭП	выполнено
	ГПП №210	Тр-тор № 1	-	27.июл	9:15	27.июл	17:05	1	Уборка трансформаторной камеры, очистка изоляции	выполнено
август	ГПП №210	Тр-тор № 2	-	30.авг	10:00	30.авг	16:00	1	Плановые работы по очистке трансформатора и трансформаторной камеры	выполнено
	КЛ (ТП№10)	КЛ ТП№10 ввод 2 (от ГПП 210)	-	04.авг	10:00	-	-	27	Ремонт кабельной линии	работы ведутся
сентябрь	КЛ (ТП№10)	КЛ ТП№10 ввод 2 (от ГПП 210)	-	-	-	28.сен	14:00	28	Ремонт кабельной линии	выполнено
октябрь	ТП № 11	Тр. №2	-	26.окт	9:30	-	-	6	Текущий ремонт трансформатора	работы ведутся
ноябрь	ТП № 11	Тр. №2	-	-	-	01.окт	11:00	1	Текущий ремонт трансформатора	выполнено
декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный энергетик ООО "ПромТехноПарк"

С.Н. Чернышов