

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "ПромТехноПарк" в 2020г.

Отчетный период	Наименование объекта (ВЛ, ЛЭП, ПС, ТП)	Наименование оборудования	Отключаемые потребители	Введен в ремонт		Выведен из ремонта		Кол-во дней	Вид работ	Статус выполнения работ
				Дата	Время	Дата	Время			
январь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
февраль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
апрель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
май	ТП №11	Тр-гор №2 (ТМ-1000/10),1000 кВА	-	12.май	10:30	13.май	15:00	1	Текущий ремонт трансформатора	выполнено
июнь	ВЛ (ПС 110кВ Фенольная)	ВЛ 110кВ Новомосковская ГРЭС - Грызлово с отпайкой на ПС Фенольная, Тр-гор № 1 (ТРДН 25000 кВА)	-	16.июн	9:40	19.июн	14:00	4	Замена грозозащитного троса	выполнено
июль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
октябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ноябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный энергетик ООО "ПромТехноПарк"

С.Н. Чернышов