

**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 01.10.2018 г.**

№ ПС/Т П	Наименование	Балансовая принадлежность	Месторасположение	Отчетный период (2018г.)	Технические характеристики					Примечания
					Классы напряжения, кВ	категория надежности	Установленная мощность, МВА	Текущий резерв/дефицит мощности, МВА	Перспективный резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	ГПП 210 "Фенольная"	ООО "ПромТехноПарк"	Тульская обл., г.Новомосковск	I кв.	110/10	III кат.	37,825	7,662	0,146	
						в т.ч. по II кат.	20,000	3,831	0,073	
210	ГПП 210 "Фенольная"	ООО "ПромТехноПарк"	Тульская обл., г.Новомосковск	II кв.	110/10	III кат.	37,825	7,662	0,076	
						в т.ч. по II кат.	20,000	3,831	0,038	
210	ГПП 210 "Фенольная"	ООО "ПромТехноПарк"	Тульская обл., г.Новомосковск	III кв.	110/10	III кат.	37,825	7,662	0,076	
						в т.ч. по II кат.	20,000	3,831	0,038	
211	ГПП 210 "Фенольная"	ООО "ПромТехноПарк"	Тульская обл., г.Новомосковск	IV кв.	110/10	III кат.	37,825	7,662	0,076	
						в т.ч. по II кат.	20,000	3,831	0,038	

Главный энергетик ООО "ПромТехноПарк"

С.Н. Чернышов