

**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 01.01.2021 г.**

№ ПС/Т П	Наименование	Балансовая принадлежность	Месторасположение	Отчетный период (2020г.)	Технические характеристики					Примечания
					Классы напряжения, кВ	категория надежности	Установленная мощность, МВА	Текущий резерв/дефицит мощности, МВА	Перспективный резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	ГПП 210 "Фенольная"	ООО "ПромТехноПарк"	Тульская обл., г.Новомосковск	I кв. 2020г.	110/10	III кат.	37,825	6,477	0,000	
						в т.ч. по II кат.	20,000	3,239	0,000	
				II кв. 2020г.		III кат.	37,825	5,927	0,000	
						в т.ч. по II кат.	20,000	2,964	0,000	
				III кв. 2020г.		III кат.	37,825	4,571	0,000	
						в т.ч. по II кат.	20,000	2,286	0,000	
				IV кв. 2020г.		III кат.	37,825	4,185	0,000	
						в т.ч. по II кат.	20,000	2,093	0,000	

Главный энергетик ООО "ПромТехноПарк"

С.Н. Чернышов