

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на 01.01.2023 г.

№ ПС/Т П	Наименование	Балансовая принадлежность	Месторасположение	Отчетный период (2022г.)	Технические характеристики					Примечания
					Классы напряжения, кВ	категория надежности	Установленная мощность, МВА	Текущий резерв/дефицит мощности, МВА	Перспективный резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	ГПП 210 "Фенольная"	ООО "ПромТехноПарк"	Тульская обл., г.Новомосковск	I кв. 22г.	110/10	III кат.	37,825	2,695	0,000	
						в т.ч. по II кат.	20,000	1,348	0,000	
				II кв. 22г.		III кат.	37,825	2,695	0,000	
						в т.ч. по II кат.	20,000	1,348	0,000	
				III кв. 22г.		III кат.	37,825	2,695	0,000	
						в т.ч. по II кат.	20,000	1,348	0,000	
				IV кв. 22г.		III кат.	37,825	2,695	0,000	
						в т.ч. по II кат.	20,000	1,348	0,000	

Главный энергетик
ООО "ПромТехноПарк"

Корпачев К.Г.